



Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. (071) 31 62 043 do 045, fax (071) 31 62 123

www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RIIGK.7011.1.2025.JC

Sobótka, dnia 24 lipca 2025 r.

Sz. P. Piotr Grudziński
Radny Rady Miejskiej w Sobótce

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 12/07/2025 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację w dniu 12.07.2025 r. w sprawie odwodnienia ulic Mieszka i Piastów w ramach inwestycji „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka” udzielam odpowiedzi na przedstawione pytania:

Ad.1

Odwodnienie dróg ul. Mieszka i Piastów odbywać się będzie poprzez sprowadzenie wody za pomocą spadków do projektowanych powierzchni chłonnych. Ponadto na wybranych odcinkach zastosowano nawierzchnie przepuszczalne wykonane z kostki brukowej typ „ecofarm” o podbudowie chłonnej.

Ad.2

Nie, całość wód opadowych będzie zagospodarowana w obrębie ulic Mieszka i Piastów.

Ad. 3

Zastosowane rozwiązania mają m.in. na celu zabezpieczenie posesji położonej przy ul. Zaulek Słoneczny 9 przed zalewaniem. W tym celu na odcinku „łącznika” przy w/w posesji wykonana zostanie nawierzchnia przepuszczalna z kostki brukowej „ecofarm” o podbudowie chłonnej. Ponadto na przedmiotowym odcinku krawężnik od strony niniejszej posesji został wyniesiony ponad istniejącą podmurówkę ogrodzenia posesji. Od strony posesji przy ul. Zaulek Słoneczny 4-8 zastosowane jest koryto odwadniające sprowadzające wodę opadową do istniejącego rowu melioracyjnego. Wody opadowe z ul. Mieszka i Piastów nie powinny mieć wpływu na w/w posesje.

Ad. 4

Projekt nie przewiduje sprowadzenia wód opadowych do pobliskiego rowu.

Ad. 5

Nie planuje się wykonać wpustów ulicznych, separatorów, skrzynek chłonnych, przelewów awaryjnych lub innych urządzeń ochronnych w rejonie Zaułka Słonecznego. Ulica Zaułek Słoneczny nie jest przedmiotem niniejszej inwestycji.

Ad. 6

Aktualnie Wykonawca realizuje roboty w obrębie ul. Mieszka i Piastów. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma wykonano podbudowę z kruszywa oraz z kruszywa stabilizowanego cementem. Trwają prace brukarskie związane z ułożeniem krawężników. Po wykonaniu krawężników wyregulowana zostanie infrastruktura (wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna). Następnie wykonane zostaną prace przygotowawcze pod ułożenie docelowych nawierzchni jezdni wykonanej z masy mineralno asfaltowej i kostki brukowej „ecofarm”. Przewidywany termin realizacji i zakończenia robót w obrębie ulic Mieszka i Piastów to wrzesień 2025 r.

Ad. 7

Tak. Cyklicznie na terenie budowy odbywają się narady budowy (zazwyczaj w środy). Ponadto z dokumentacją projektową można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy. Odbyło się już kilka spotkań z mieszkańcami na budowie, w których odpowiadano na pytania i wątpliwości mieszkańców. Ponadto w stałym kontakcie z mieszkańcami jest zarówno Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, którzy powinni odpowiadać na wątpliwości i pytania mieszkańców. Gmina na bieżąco stara się odpowiadać na pytania mieszkańców. Każdy mieszkaniec zainteresowany realizacją inwestycji może również umówić się i spotkać z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sobótka z Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w sprawach związanych z realizacją dróg.

Ad. 8

Inwestycja realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca odpowiada zarówno za projekt drogi jak i jej rzetelne wykonanie, w tym odwodnienie drogi. Projekt wykonała osoba z uprawnieniami posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe w zakresie projektowania dróg. Projekt jak i roboty budowlane powinny być zrealizowane w ten sposób

aby zabezpieczyć posesje prywatne przed zalewaniem. Za prawidłowość i zgodność robót z dokumentacją projektową realizacji robót z ramienia Wykonawcy odpowiada Kierownik Budowy a z ramienia Gminy Sobótka Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej. Wykonawca, z którym została podpisana umowa o wykonanie inwestycji, odpowiada za poprawność zaprojektowanych i wykonanych robót budowlanych, w tym odwodnienia drogi.

Z UP. BURMISTRZA

mgr Violetta Gaworczyk
Sekretaria Miasta i Gminy

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Sprawę prowadzi: Janusz Cecot, tel. 71 335 12 54
Kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej